仕　　様　　書

1　事　　業　　名　　医学部学舎6階個室空調改修

2　設備名・仕様・数量

設備名	仕様	数量
天吊型空調機 （ルーム1～2）	ダイキン製　天吊　セパレート　11.2kw　ワイヤードリモコン 参考品番 SZRH112C（単相200V）、SZRH112CD（三相200V）　※1	2台
天吊型空調機 （ルーム3～16）	ダイキン製　天吊　セパレート　5.6kw　ワイヤードリモコン 参考品番 SZRH56CV（単相200V）、SZRH56CT（三相200V）　※1	14台

※1　既存の動力盤を確認し、単相200V、三相200Vのどちらかを選定すること

※2　同等品可(但し、応札前に性能比較表を提出し、担当者の承認を得ること)

3　特　記　事　項

(1)仕様書別紙を参照の上、上記機器を設置し、有効に稼働させること

(2)現場確認の上、見積もること

(3)事前に機器設置位置や配管経路等について担当者の確認を得ること

(4)作業日程は、2月5日～19日とする。工程表を作成し、担当者の確認を得ること

(5)大学運営に支障の無いよう塵埃、騒音に留意すること

(6)下記の内容で竣工図書を2部作成し、提出すること

・仕様書、仕様書別紙
・工程表
・工事写真（施工前、施工後）
・機器完成図又は機器製作図
・機器の取り扱い説明書
・機器の保証書
・その他の各種報告書（必要に応じ）

(7)その他、関係法令を遵守して実施すること

4　保　証　期　間　　検査合格後、1年間とする。

5　履　行　期　限　　令和9年2月28日

6　履　行　場　所　　大阪公立大学医学部学舎

7　仕様の問合せ先　　〒545-8586　大阪市阿倍野区旭町1－5－7
大阪公立大学阿倍野キャンパス事務局
施設課　担当:近藤　　電話　06－6645－3425